

Resp. client:
N° commande.
N° client: **132244**
Pers. cont.:
Tél.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: datvador@hotmail.com



OCB vzw
Member of OCB Group

ProKo.: LS01
N° rapport : 6612465
N° rapp. prov.:
Date: 07/12/2025

Client / Mandant :

Département: ELE

RAPPORT DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BT ou TBT
(Livre 1 - AR 08/09/2019) - Direction général de l'Energie
(exécuté sous l'accréditation BELAC INSP-205 suivant procédure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATION

Organ. de contrôle: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 **Agent-visiteur:** 459 WAGNY RUDY
Propriété. / exploit./gestionn.: **Nom:** REMACLE **Adresse:** Voir installation
Installat. / respons. travaux: **Nom:** DAT - ELEC **Adresse:** 1301 BIERGES **T.V.A.:** BE0730824625
Adresse installation: AV F. GOLENVAUX 23 BT6 NAMUR 5000 **Cabine HT - privée:** NON
Type installation: appartement **Appareil/Install. ID:**
EAN nr.: Voir schéma **Gestionn. Rés.:** ORES **Compteur:** 61649579 **Compteur nuit :**

CONTROLE

Base: AR du 8/09/2019 établissant le livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension.
Type: contrôle de conformité avant la mise en usage - modification/extension importante (chap.6.4)
visite de contrôle (chap. 6.5)
Date installation: ☐ < 01/10/1981 ☒ ≥ 01/10/1981 et < 01/06/2020 ☒ ≥ 01/06/2020 et < 01/06/2023 ☐ ≥ 01/06/2023 ☐ ≥ 01/03/2025
Dérogations: partie 8: appliqué et sous-sect. 6.5.8.1, points: pas appliqué (1: extra Diff.; 2: prises de cour.; 3: douche/bain)
Date: 01/12/2025 **Contrôle suivant dans** 300 mois, ou avant le 31/12/2050

Contenu: Sauf stipulation contraire, les appareils et machines raccordés à l'installation fixe, ne font pas partie de l'inspection.
Le présent contrôle porte sur les parties aisément accessibles et visibles de l'installation et exclu les parties cachées tel que les cloisons, les faux-plafonds, etc.

INSTALLATION

Présence tension: - **Raccordement:** - **Fourreau:** - **Plaque d'isolat.:** -
Tension nominal: 3 x 220V **Protection max.:** 63A **Protection princip.:** 42A **Interr. princip.:** interr. diff. général
Liaison comptage-coffre de repart.: type câble: XVB **nombre conduct.:** 4 **section:** 10 mm²
Câble de raccordement au réseau: type câble: - **nombre conduct.:** - **section:** - mm²
Prise de terre genre : commune **accessibilité :** en ordre - sectionn.de terre commune est accessible
Électrode de terre: type: barres **section:** 16 mm²
Interrupteur Diff.: général: 4p 63A/300mA **supplémentaire:** 4p 63A/30mA
Schéma unifilaire et plan de position: voir annexe **références:**
Exécutée conform. aux schémas et plan: en ordre **État du matériel fixe ou – à pose fixe:** en ordre
Installations spéciaux: ☐ photovoltaïque ☐ piscine ☐ sauna ☐ aliment. véhic. électrique ☐ -
Ne sont pas encore ☐ cuisine ☐ salle de bains ☐ chauffage central ☒ compteur de gaz ☐ compteur d'eau
placés: ☐ luminaires ☐ principale - ☐ supplémentaire liaison équipotentielle
Nombre de tableaux: 1 **Nombre de circuits terminaux, incl. réserve:** 15

RESULTATS

Résist. d'isolem. général: 15.56 MOhm **Résistance de dispersion:** 21.89 Ohm
Bouton d'essai diff.: en ordre **Boucle de défaut:** en ordre **Continuité PE et liaison équipotentielle:** en ordre
Protection contre les chocs électriques: **contact direct:** en ordre **contact indirect:** en ordre
Protection contre la surintensité: en ordre **Protection des appareils classe I fixe ou à poste fixe:** en ordre

CONSTATATIONS - Note (N) - Remarque (O) - Infraction (I) – les numéros réfèrent aux infractions standardisées

N	Néant
I	Néant

CONCLUSION

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019.

Le prochain contrôle est à effectuer **au plus tard à la date du suivant contrôle mentionnée ci-dessus.**

Les schémas unifilaires et les plans de position de l'installation ont été datés et signés. Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) courant différentiel à l'origine de l'installation sont scellées.

Pour le Directeur Technique,



0493 24 61 55

Le

contrôleur

CONSEILS / PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

Lisez les prescriptions réglementaires par ce lien: https://www.ocb.be/documenten/2020/Information_prescriptions_reglementaires.pdf