



- AV Antwerpen : Tél.: (03) 221 86 11
- AV Brabant : Tél.: (02) 674 57 11
- AV Brugge : Tél.: (050) 36 86 10
- AV Charleroi : Tél.: (071) 34 49 00
- AV Gent : Tél.: (09) 244 77 11
- AV Hasselt : Tél.: (011) 25 32 86
- AV Kortrijk : Tél.: (056) 26 61 11
- AV Liège : Tél.: (04) 247 47 33
- AV Namur : Tél.: (081) 21 51 00
- AV Luxembourg : Tél.: (00-352) 481 85 81

Code PC Rési.  2

Personnes responsables de l'exécution du travail:  
 Nom, Prénom: Holles Louvel Wolfa  
 N° de TVA: \_\_\_\_\_  
 ou n° de la carte d'identité: \_\_\_\_\_  
 Distributeur: Electrabel  
 Compteur: n°: \_\_\_\_\_ index: \_\_\_\_\_  
 Type de comptage:  jour -  bihoraire -  nuit  
 RAPPORT n°: \_\_\_\_\_  
 Membre n°: \_\_\_\_\_ Quittance n°: 207276  
 Installatio: \_\_\_\_\_  
 Adresse: \_\_\_\_\_  
 Date de visite: 03/11/1999  
 Propriétaire ou Mandataire: Tél.: \_\_\_\_\_  
 Nom, Prénom: \_\_\_\_\_  
 Adresse: \_\_\_\_\_  
 Demandeur: \_\_\_\_\_

Type de visite:  270  271  276 RGIE Nature de l'installation:  Nouvelle  Extension  Modifi.  Existante  Temporaire  
 Contrôle sur base des prescriptions du: RGIE: art.  86  87  88  95  RGPT  R.T.  de la Cie d'électricité  
 Installation conçue pour la tension de 230/0 V, AC, Protection branchement: Neutre A-Type: Compacité  
 Description du branchement: Arrière Type câble: Fous Section: 1x1.5 mm²  
 Alimentation tableau principal: 1x16 mm² Nbre de tableaux: 1 Nombre de circuits terminaux: 1x1.5  
 Type de prise de terre: proquet Résistance de dispersion: 9,2 Ohms Isolement général: 10 M Ohms

**PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE A BASSE TENSION**

DESCRIPTION DE L'INSTALLATION: les schémas de position et unifilaires font parties intégrantes du rapport

<u>100/300 Out A Janssen</u>	
<u>100/300 Out (K100)</u>	

INFRACTIONS (voir la signification des numéros au verso):

neant

**IEH - ELECTRABEL - IGH**  
**P.V. DE CONFORMITE**  
 Vu le: 03/11/99  
 NOM: Holles Louvel  
 Parapho: [Signature]

Le différentiel général ~~est~~ - a été - plombé

L'installation électrique doit être recontrôlée avant le 03/11/99 ainsi que avant la mise en service de modifications ou extensions importantes telle que l'ajout d'un circuit.

Conclusion:

LA NOUVELLE INSTALLATION ELECTRIQUE - EST - ~~NE PEUT PAS ETRE~~ - CONFORME AUX PRESCRIPTIONS REPRISES CI-DESSUS.  
 L'INSTALLATION - ~~EST~~ - PEUT ETRE - ~~NE PEUT PAS ETRE~~ - MISE SOUS TENSION

**PROCES-VERBAL DE CONTROLE DE L'INSTALLATION EXISTANTE (ART. 276 DU RGIE)**

INFRACTIONS sur la partie existante (voir la signification des numéros au verso):

Les installations doivent faire l'objet d'un nouveau contrôle avant le \_\_\_\_\_  
 Conformément à l'art. 274 de RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Annexes: \_\_\_\_\_  
 VISA DU DISTRIBUTEUR: \_\_\_\_\_

Pour le Directeur général  
 Nom, N° Agent, Signature

[Signature]  
19/16 22



- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> AV Antwerpen : Tél.: (03) 221 86 11 | <input type="checkbox"/> AV Hasselt : Tél.: (011) 25 32 86          |
| <input type="checkbox"/> AV Brabant : Tél.: (02) 674 57 11   | <input type="checkbox"/> AV Kortrijk : Tél.: (056) 26 61 11         |
| <input type="checkbox"/> AV Brugge : Tél.: (050) 36 86 10    | <input type="checkbox"/> AV Liège : Tél.: (04) 247 47 33            |
| <input type="checkbox"/> AV Charleroi : Tél.: (071) 34 49 00 | <input checked="" type="checkbox"/> AV Namur : Tél.: (081) 21 51 00 |
| <input type="checkbox"/> AV Gent : Tél.: (09) 244 77 11      | <input type="checkbox"/> AV Luxembourg : Tél.: (00-352) 481 85 81   |

Code PC Rési.  2

Personnes responsables de l'exécution du travail:  
 Nom, Prénom: Hallett Olivier Lalala  
 N° de TVA: \_\_\_\_\_  
 ou n° de la carte d'identité: \_\_\_\_\_  
 Distributeur: Leekobel  
 Compteur: n°: \_\_\_\_\_ index: \_\_\_\_\_  
 Type de comptage:  jour  bihoraire  nuit  
Appareil à 1 étage  
 RAPPORT n°: \_\_\_\_\_  
 Membre n°: \_\_\_\_\_ Quittance n°: 207276  
 Installation: Nom: \_\_\_\_\_  
 Adresse: \_\_\_\_\_  
 Date de visite: 03/11/1998  
 Propriétaire ou Mandataire: T.É.L.: \_\_\_\_\_  
 Nom, Prénom: \_\_\_\_\_  
 Adresse: \_\_\_\_\_  
 Demandeur: \_\_\_\_\_

Type de visite:  270  271  276 RGIE Nature de l'installation:  Nouvelle  Extension  Modifi.  Existante  Temporaire  
 Contrôle sur base des prescriptions du:  RGIE: art.  86  87  88  95  RGPT  R.T.  de la Cie d'électricité  
 Installation conçue pour la tension de 230 V, AC, Protection branchement: Leekob A Type: 207276  
 Description du branchement: Admission Type câble: 2x1.5 Section: 6 x 2.5 mm<sup>2</sup>  
 Alimentation tableau principal: 16 x 16 mm<sup>2</sup> Nbre de tableaux: 1 Nombre de circuits terminaux: 10  
 Type de prise de terre: peu Résistance de dispersion: 5.2 Ohms Isolement général: 10 M Ohms

**PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE A BASSE TENSION**

DESCRIPTION DE L'INSTALLATION: les schémas de position et unifilaires font parties intégrantes du rapport

<u>LOT/300 Volt général</u>	
<u>LOT/300 Volt (B.E.D.E)</u>	

INFRACTIONS (voir la signification des numéros au verso):

creux

**IEH - ELECTRABEL - IGH**  
**P.V. DE CONFORMITE**

Vu le: 03/11/98  
 NOM: Hallett  
 Parapho: \_\_\_\_\_

Le différentiel général ~~est~~ a été - plombé  
 L'installation électrique doit être recontrôlée avant le 03/11/98 ainsi que avant la mise en service de modifications ou extensions importantes telle que l'ajout d'un circuit.

Conclusion:  
 LA NOUVELLE INSTALLATION ELECTRIQUE - EST - ~~NI EST PAS~~ - CONFORME AUX PRESCRIPTIONS REPRISES CI-DESSUS.  
 L'INSTALLATION - ~~EST~~ - PEUT ETRE - ~~NI PEUT PAS ETRE~~ - MISE SOUS TENSION

**PROCES-VERBAL DE CONTROLE DE L'INSTALLATION EXISTANTE (ART. 276 DU RGIE)**

INFRACTIONS sur la partie existante (voir la signification des numéros au verso):

Les installations doivent faire l'objet d'un nouveau contrôle avant le \_\_\_\_\_  
 Conformément à l'art. 274 de RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Annexes: \_\_\_\_\_  
 VISA DU DISTRIBUTEUR: \_\_\_\_\_

Pour le Directeur général  
 Nom, N° Agent, Signature  
[Signature]  
2076



- |                                       |                        |  |                            |
|---------------------------------------|------------------------|--|----------------------------|
| <input type="checkbox"/> AV Antwerpen | : Tél.: (03) 221 86 11 | <input type="checkbox"/> AV Hasselt    | : Tél.: (011) 25 32 86     |
| <input type="checkbox"/> AV Brabant   | : Tél.: (02) 674 57 11 | <input type="checkbox"/> AV Kortrijk   | : Tél.: (056) 26 61 11     |
| <input type="checkbox"/> AV Brugge    | : Tél.: (050) 36 86 10 | <input type="checkbox"/> AV Liège      | : Tél.: (04) 247 47 33     |
| <input type="checkbox"/> AV Charleroi | : Tél.: (071) 34 49 00 | <input type="checkbox"/> AV Namur      | : Tél.: (081) 21 51 00     |
| <input type="checkbox"/> AV Gent      | : Tél.: (09) 244 77 11 | <input type="checkbox"/> AV Luxembourg | : Tél.: (00-352) 481 85 81 |

Code PC Rési.  2

Personnes responsables de l'exécution du travail:  
 Nom, Prénom: Kollet Samuel Uola  
 N° de TVA: .....  
 ou n° de la carte d'identité: .....  
 Distributeur: Electricité de la Région  
 Compteur: n°: ..... index: .....  
 Type de comptage:  jour -  bihoraire -  nuit -  
Appartement 2 étages

RAPPORT n°: .....  
 Membre n°: ..... Quittance n°: 207176  
 Installation: Nom: .....  
 Adresse: .....  
 Date de visite: 03/11/99  
 Propriétaire ou Mandataire: Tél.: .....  
 Nom, Prénom: .....  
 Adresse: .....  
 Demandeur: .....

Type de visite:  270  271  276 RGIE Nature de l'installation:  Nouvelle  Extension  Modifi.  Existante  Temporaire  
 Contrôle sur base des prescriptions du:  RGIE: art.  86  87  88  95  RGPT  R.T.  de la Cie d'électricité

Installation conçue pour la tension de 230/400 V, AC, Protection branchement: 30mA A Type: Asymétrique  
 Description du branchement: Aerienne Type câble: EDUS Section: 4 x 16 mm<sup>2</sup>  
 Alimentation tableau principal: 4 x 16 mm<sup>2</sup> Nbre de tableaux: 2 Nombre de circuits terminaux: 10  
 Type de prise de terre: peut Résistance de dispersion: 4,8 Ohms Isolement général: 10 M Ohms

**PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE A BASSE TENSION**

DESCRIPTION DE L'INSTALLATION: les schémas de position et unifilaires font parties intégrantes du rapport

<u>40A/30mA futur</u>	
<u>40A/30A (BCDR)</u>	

INFRACTIONS (voir la signification des numéros au verso):  
peut

**IEH - ELECTRABEL - IGH**  
**P.V. DE CONFORMITE**  
 Vu le: 09-11-99  
 NOM: P. R. J. J.  
 Paraphe: [Signature]

Le différentiel général était - a été - plombé  
 L'installation électrique doit être recontrôlée avant le spécial ainsi que avant la mise en service de modifications ou extensions importantes telle que l'ajout d'un circuit.

Conclusion:  
 LA NOUVELLE INSTALLATION ELECTRIQUE - EST - N'EST PAS - CONFORME AUX PRESCRIPTIONS REPRISES CI-DESSUS.  
 L'INSTALLATION - ETAIT - PEUT ETRE - NE PEUT PAS ETRE - MISE SOUS TENSION.

**PROCES-VERBAL DE CONTROLE DE L'INSTALLATION EXISTANTE (ART. 276 DU RGIE)**

INFRACTIONS sur la partie existante (voir la signification des numéros au verso):

.....

.....

.....

Les installations doivent faire l'objet d'un nouveau contrôle avant le .....  
 Conformément à l'art. 274 de RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Annexes: .....  
 VISA DU DISTRIBUTEUR: .....

Pour le Directeur général  
 Nom, N° Agent, Signature  
[Signature]