

- ☐ BTV Antwerpen Tel. 03 216 28 90 btv.antwerpen@btvcontrol.be
- ☐ BTV Brabant-Wallon Tel. 081 65 84 19 btv.brabantwallon@btvcontrol.be
- ☐ BTV Bruxelles Tel. 02 230 81 82 btv.bruxelles@btvcontrol.be
- ☐ BTV Hainaut Tel. 064 33 64 35 btv.hainaut@btvcontrol.be
- ☐ BTV Liège Tel. 04 253 19 72 btv.liege@btvcontrol.be
- ☐ BTV Limburg Tel. 011 42 18 34 btv.limburg@btvcontrol.be
- ☒ BTV Namur / Luxembourg Tel. 083 21 35 27 btv.namur@btvcontrol.be
- ☐ BTV Ost-Vlanderen Tel. 09 252 45 45 btv.ostvlanderen@btvcontrol.be
- ☐ BTV Vlaams-Brabant Tel. 016 63 47 45 btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
- ☐ BTV West-Vlanderen Tel. 056 70 54 05 btv.westvlanderen@btvcontrol.be

EAN: _____

Ref.: _____ Compteur n°: Aplex

Index: _____

V. ref.: _____ N. Ref.: _____ Rapport N°: 362141165/03

**PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE
INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION**

ADRESSE: _____

PROPRIETAIRE: _____

Adresse: _____

DEMANDEUR: Boij-élec

Adresse: 5000 La Bruyère

INSTALLATEUR: 2A rue du centre

Adresse: _____

CP: 0825/081.250

DESCRIPTION GENERALE, CARACTERISTIQUES, RECHERCHE ET MESURES:

Date du contrôle: 05/11/14 Type de contrôle: examen de conformité - premier contrôle - visite de contrôle suivant:

(RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RGIE art. 276bis) (AR 4.12.2012) (RGPT art. 262) (RT art. 231) (Prescriptions distributeur) R4

Type d'installation: Nouveau Extension Modification Temporaire Renforcement Visite d'habitation Type locaux: habitation A

Début travaux: Fondations avant après 1.10.81 - Installation électrique avant après 1.10.81 - RGIE art. 86

Raccordement: Tension: 230/230 V Protection raccordement: max 40 A

Câble aliment. tableau. princ.: _____ mm² Inter. gén.: type 40A3cad

Type électrode de terre: bonne bonne bonne conducteur horizontal Schéma (1)

Nombre de tableaux: 1; Nombre de circuits term.: 15; RA: 10 Ohm; RI tot: 250 MOhm

Facteurs d'influences externes: Vain plan en œuvre

DESCRIPTION: SD: 1 diff 40A3cad

14 40A3cad

6 dig bip 20A

6 4 16A

14 4 32A

CONTROLES effectués: voir verso

INFRACTIONS CONSTATÉES ET/OU NOTES

SDS pas équipée

PROCES-VERBAL DE CONFORMITE

Vu le: 13/11/14

le responsable du distributeur

nom: _____

signature: GT

CONCLUSION ☒ 1. L'installation est **conforme**. Les bornes d'entrées du DPCDR général sont scellées et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le 250m (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.

☒ 2. L'installation n'est **pas conforme**

☐ 3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens. L'installation n'est **pas conforme**. L'installation doit être vérifiée par le (même) organisme avant le: _____

DEVOIRS DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE: VOIR VERSO.

L'agent visiteur, 362TUR1

pour Le Directeur,



• V E R S L A G - R A P P O R T •