



ELECTRO-TEST vzw/asbl

erkennd controleorganisatie
organisme de contrôle agréé

Mactschappelijke zetel/Siège social:

Hertisstraat 33
1820 Melsbroek

Tel. 02/751.98.39
Fax: 02/751.52.09

3

RAPPORT DE CONTRÔLE

Rapport de contrôle n°: 125/0306/10
Date du contrôle: 24/04/2012
Genre de contrôle: Contrôle de conformité d'une installation électrique BT
Local type: Appartement :
Lieu du contrôle: Gembloux

Propriétaire: Thomas & Plron
Installateur: CC Elec **TVA (ou CI):** BE 0879.730.711
Inspecteur: Dehaes Vincent
Gestionnaire du réseau de distribution: Ores n° du compteur

Code E.A.N.

Contrôle: L'installation a été contrôlée suivant les prescriptions du R.G.I.E., art. 270 et 86

Tension de service : 2*230V
Conduite d'arrivée : 2 X 10 mm²
Protection maximale : 2 X 63 A
Isolément : >100 MΩ
Résistance de terre : 2.4 Ω Electrode de terre Boucle
Dispositif de protection à courant différentiel résiduel : IΔn : 300 mA In : 63A 2p Type: A
Nombre de circuits : A à I
Dispositif de protection à courant différentiel résiduel secondaire : IΔn : 30 mA In : 63A 2p Type: A
 J, W à Z

Remarque Le contrôle porte sur la partie visible et accessible de l'installation. Les récepteurs n'étaient pas installés au jour du contrôle (éclairages, SDB, cuisine)

CONCLUSION L'installation est conforme au R.G.I.E et peut être mise en service

L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
 Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés.

La visite de contrôle prévue par l'art. du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard : 24/04/2037

L'inspecteur,
 Dehaes Vincent

